



П А С П О Р Т
ГГКП на ПХВ «Жетысу Водоканал»
акимата г. Талдыкорган

Руководитель – директор
Ким Валерий Федорович

Дата образования Водоканала
в городе Талдыкорган
- январь 1957 года

Городское государственное коммунальное
 предприятие «Жетысу Водоканал» образовано с 1 апреля
 2003 года, на основании решения Акима Алматинской области от 11.12.02 г. за № 12-318.

на 01.04.2017 г

№	Наименование	Показатели	
		Водоснабжение	Водоотведение
1	Основной вид деятельности		
2	Производственная мощность, тыс.м ³ /сут	104,0	36,0
3	Загруженность, %	30,0	50,0
4	Стоимость основных фондов, тыс.тенге	3891511,7	2081304,5
	Всего стоимость ОФ тыс.тенге	5972816,2	
5	Протяженность сетей, км	481,3	276,4
6	Списочная численность, человек	221	189
	Всего списочная численность, человек	410	
7	Среднемесячная заработная плата, тенге	80115,0	88803,0
	Реализация услуг, тыс.м ³ /куб.	1013,8	1143,6
8	Доход от реализации услуг, тыс.тенге	90647,2	92348,6
	Итого доход, тыс.тенге	182995,8	
9	Расход на реализацию услуг, тыс.тенге	111201,0	99811,8
	Итого расход, тыс.тенге	211012,9	
10	Финансовый результат по балансу, тыс.тенге	-20553,8	-7463,2
	Итого по балансу, тыс.тенге	-28017,1	
11	Дебиторская задолженность, тыс.тенге	99607,8	
12	Кредиторская задолженность, тыс.тенге	96071,6	
13	Предельный дифференцированный тариф, тенге за 1 м ³ с учетом НДС.		
	- население	68,68	72,96
	- бюджетные организации	159,29	119,56
	- хозяйствующие субъекты	178,08	130,52
14	Количество абонентов всего, в т.ч	41064	30482
	- население	39189	28812
	- бюджетные организации	202	202
	- хозяйствующие субъекты	1775	1639
15	Сумма инвестиционных вложений, тыс.тенге	1744,9	1368,7

Водопровод

- | | | |
|---|---|----------|
| 1. Дата ввода водозаборных сооружений I-II подъема | - | 1967 год |
| 2. дата ввода водозаборных сооружений III подъема | - | 1977 год |
| 3. Насосные станции I-II-III подъемов | - | 5 шт. |
| «Головной», «Южный», «Восточный», «Коктал», «Енбек» | | |

4. Подземные скважины	-	44 шт.
5. Количество резервуаров	-	14 шт.
6. Емкость резервуаров	-	15440 м ³
7. Электроснабжение - годовое потребление	-	7,5 млн. квт. час
8. Котельная	-	1 шт.
9. Занимаемая площадь объектами водоснабжения	-	31,1 га.
10. Повышающие насосные станции	-	10 шт.
11. Водопроводные колодцы	-	3157 шт.
12. Задвижки на сетях	-	4650 шт.
13. Пожарные гидранты	-	720 шт.
14. Водоразборные колонки	-	115 шт.
15. Химико-бактериологическая лаборатория по контролю за качеством питьевой воды.	-	1 ед.

Канализация

1. Дата ввода очистных сооружений канализации	-	1974 год
2. Электроснабжение - годовое потребление	-	4,0 млн. квт. час
3. Котельная	-	1 шт.
4. Занимаемая площадь объектами водоотведения	-	91,7 га.
5. Канализационные насосные станции	-	10 шт.
6. Канализационные колодцы	-	2950 шт.
7. Химико-бактериологическая лаборатория по контролю за качеством сточных вод.	-	1 ед.

Производственная база

1. Автотранспортный цех	-	55 единиц автотранспорта и механизмов
2. Ремонтно-механический цех	-	5 станков токарно-винторезных
3. Энергохозяйство	-	26 км кабельных линий на объектах ВКХ
4. Служба сбыта		
5. Диспетчерская - аварийная служба тел.		22-12-61

Директор ГГКП «Жетысу Водоканал»

В.Ким